



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9751925353

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א.י. א.פ. ס.י. בע"מ
מענו : היוצרים 1 אור יהודה 60218
תאריך ההזמנה : 2017/06/25

תאור המוצר

צמר מינרלי
הדגם הנבדק : OLS222N תאורו: תקרה אקוסטית
יצרן : U S G MIDDLE
ארץ יצור : ערב הסעודית

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2017/08/28 הנוטל: בא כח המכון
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: קרטון אחד של תקרה אקוסטית עם תווית אזהרה
מספר שטר מטען : 224906
נמל היבוא : מעבר נהר הירדן תאריך כניסה: 2017/06/22
מספר חשבון ספק: 16496 מיום: 2017/06/19 שם ספק : U S G MIDDLE
שם ארץ יבוא : ירדן

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 105.7-סימון, 313-בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה של התקן הישראלי
ת"י 751 - צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש
לשחרור טובין מהמכס.

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2017/09/05

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: ג'וליה רכרדו
תפקידו: ראש ענף
ר"ח' הניגום: 2017/09/05 תל-אביב 0997701
שם החותם: ברלין גנאדי
תפקידו: בודק
www.sii.org.il 03-6429080 פקס' 03-64657205/03-64657205
ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9751925353

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
105.7	סימון	הסחורה נושאת תווית אזהרה כנדרש בתקן	מתאים
313	בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה	דרגת ההתלקחות - V (חמש)	מתאים
		דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)	
		דרגת עיוות צורה והטפטוף - 3 (שלוש)	
		תקרה אקוסטית מינרלית OLYMPIA II IMPERIAL	